

Al·legacions al Projecte de Decret, del Consell, d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat

La Subdirecció General d'Emergències de la AVSRE efectua les següents al·legacions al projecte de decret, **article 76:**

Apartat 1. : La Norma Bàsica d'Autoprotecció (RD 393/2007), respecte al tècnic que té que el·laborar el PAU, estableix lo següent:

"El Pla d'Autoprotecció haurà de estar redactat i signat per tècnic competent capacitat per a dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció front als riscos als quals estiga subjecta l'activitat i subscrit igualment pel titular de l'activitat, si és una persona física, o per persona que li represente si és una persona jurídica".

Apartat 3. : Es proposa afegir :

"..... en l'aplicació informàtica del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció dependent de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències".

Apartat 8. : Es proposa el següent redactat:

".....es procedirà a avisar immediatament al Telèfon 1·1·2 del Centre de Coordinació 'Emergències de la Generalitat".

L'Elia en la data reflectida en la signatura electrònica
EL SUBDIRECTOR GENERAL D'EMERGÈNCIES

19/05/2022 14:16:44

Document signat electrònicament